



INTERVENTI E CONTROLLI GIORNALIERI

GERMAGNANO GORINI

Addetto Gestione

IM-02-17-M02-V01

Data:

Ora di arrivo

Mattino : _____

Pomeriggio : _____

Ora di uscita

Mattino : _____

Pomeriggio : _____

Valori Ph

Vasca dosaggio Ca

Vasca neutralizzazi

Tarature

INTERVENTI GIORNALIERI	eseguito	reintegro ricambi	note/descrizione anomalle
Controllo tubazioni in aspirazione ed in mandata con sigillature eventuali perdite			
Verifica della quantità dei reagenti chimici contenuti nei relativi serbatoi di preparazione e stoccaggio			
Controllo e verifica livelli lubrificanti sulle relative apparecchiature ed eventuale reintegro			
Controllo regolare posizionamento galleggianti e pulizia dei sensori di livello			
Controllo impianto di scarico rifiuti liquidi e controllo del contatore di portata elettromagnetico			
Pulizia e controllo sonda PH dosaggio calce e sonda PH cloruro ferrico e acido solforico con utilizzo di pHmetro e soluzione di taratura			
Verifica del regolare dosaggio reagenti chimici con lettura registrazioni e tarature dei valori riscontrati			
Controllo funzionalità pompe centrifughe ed accertamento eventuali irregolarità (intasamenti, rumorosità, surriscaldamenti, etc...)			
Verifica della flocculazione (fiocchi prodotti dopo la vasca di bianda agitazione) con idonee attrezzature (cono Imhoff)			
Controllo del misuratore di portata finale			
Controllo generale visivo del funzionamento dell'impianto in tutte le fasi in particolare la linea acque e fanghi			
Lavaggio filtri al quarzo con lettura e registrazione della pressione riscontrata			
Registrazione Reflui trattati mc			
Registrazione energia elettrica consumata KW			
Registrazione rifiuti prodotti e trasmissione settimanale dei quantitativi al settore competente secondo IM0305			
Rilevazione di sversivi o rilasci di rifiuti/materie liquide all'interno della superficie pavimentata dell'impianto			
Rilevazione di sversivi o rilasci di rifiuti/materie liquide all'esterno della superficie pavimentata dell'impianto ma sempre nel sito			
Varie - Segnalazione di eventuali incidenti o operazioni eseguite non contemplate negli interventi e controlli giornalieri			

Firma: Responsabile Manutenzione Civile e Tecnica

Figura 2

