



# INTERVENTI E CONTROLLI PERIODICI

GERMAGNANO GORINI

IM-02-17-M03-V01

Data:

Addetto Gestione:

INTERVENTI E CONTROLLI PERIODICI	eseguito	prossimo intervento	note
· Caricamento a termine stoccaggio dei prodotti chimici necessari (all'occorrenza)			
· Ingrassaggio delle parti meccaniche e gruppi valvole con appositi prodotti liquidi (ogni 4 mesi)			
· Pulizia sonde di misurazione pH e sensori di livello con soluzione 1-2% V/V di HCl acido cloridrico (settimanale)			
· Taratura dei pH-metri con soluzioni tampone pH7 e pH10 (quindicinale)			
· Controllo funzionalità dispositivo di grigliatura e dissabbiatura. Ingrassaggio dei cuscinetti e pulizia da eventuali rifiuti grossolani (settimanale)			
· Pulizia canaline sifono limpido chiarificatore utilizzando getto d'acqua in pressione, raschietto e scopa (settimanale)			
· Pulizia vasche di miscelazione e di omogeneizzazione, con relativo smaltimento presso ditta specializzata degli eventuali rifiuti a carico della ditta aggiudicataria che ha il compito di registrare su apposito modulo, l'avvenuta operazione avvisando preventivamente il Responsabile M.C.T.			
· Pulizia vasche di reazione con calce e vasca di reazione con clouro ferrico e acido solforico, con relativo smaltimento presso ditta specializzata degli eventuali rifiuti a carico della ditta aggiudicataria che ha il compito di registrare su apposito modulo, l'avvenuta operazione avvisando preventivamente il Responsabile M.C.T.			
· Pulizia filtri di linea, separatori di condensa, pompe dosatrici e flussimetri (quindicinale)			
· Asportazione di eventuali accumuli di materiale - fango e calce - sugli elettroagitatori (settimanale)			
· Pulizia canalette e pozzetti (settimanale)			
· Assistenza al ciclo automatico di lavaggio colonne filtrazione (eventuali test di avviamento manuale controlavaggio) e controllo fasi/tempi di rigenerazione con i valori di P uguali o superiori a 2. Procedere ai lavaggi o sostituzione della quarzite (settimanale)			
· Svuotamento dei fanghi e liquami dalle vasche e relativo smaltimento presso ditta specializzata (formulario di identificazione e registrazione su registro di carico e scarico) a carico dell'Impresa aggiudicataria (settimanale)			
· Controllo macchina di disidratazione fanghi: Manutenzione programmata secondo il manuale di uso e manutenzione			
· Smaltimento della quarzite esaurita (all'occorrenza)			